

Fredrik Sjödín  
Avdelningen för anläggningar och installatörer

2012-01-17

Dnr 11EV3581

## **Författningskommentarer till Elsäkerhetsverkets föreskrifter om anmälan om ibruktagande av kontaktledning ELSÄK-FS 2011-4**

### **Till 1 §**

Åtgärder av underhållskaraktär vid såsom till exempel utbyte av kontaktledningstråd, strömskenor eller stolpar innefattas inte av någon anmälningsskyldighet enligt denna föreskrift. Längdangivelsen 300 meter bedöms inte medföra några mer omfattande elsäkerhetsmässiga risker när det gäller spårvägs-, tunnelbane- eller trådbussdrift. Det innebär att innehavaren inte behöver göra anmälan till Elsäkerhetsverket när det endast rör sig om kortare längdavsnitt.

### **Till 2§**

Elsäkerhetsverket understryker att definitionen omfattar mer än bara kontaktledningsanläggningar för järnvägsdrift utan även kontaktskenanläggningar för spårvägs- och tunnelbanedrift.

**Till 3 §**

Med innehavare avses infrastrukturförvaltaren enligt järnvägslagen (2004:519) samt Lag (2004:518) för tunnelbana.

**Till 4 §**

Tidsangivelsen 30 dagar är vald med tanke på att myndigheten ska hinna fatta beslut om tillsyn innan kontaktledningen tas i bruk.

**Till 5-6 §§**

Anläggningsinnehavarens uppgifter är viktiga som underlag för bedömning av eventuell tillsyn. Verket har valt att begränsa antalet uppgifter som ska lämnas i samband med anmälan.