

Carina Larsson
Generaldirektörens stab
0550-851 22
carina.larsson@elsakerhetsverket.se

2011-12-19

Dnr 11EV3582

Författningskommentar

Författningskommentarer till Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2012:X) om anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud samt driftstörningar.

Till 1 §

Lagrum för dessa föreskrifter är 9 kap. 1 § 2 stycket ellagen (1997:857) och 8 § starkströmsförordningen (2009:22). Anmälan enligt dessa föreskrifter åsidosätter inte eventuell anmälningsskyldighet enligt andra regelverk.

Till 2 §

Bestämmelsen avser uteslutande anmälningsskyldighet för innehavare av nätkoncession enligt 2 kap. ellagen samt innehavare av starkströmsanläggning för järnvägs-, spårvagns-, tunnelbane- och trådbussdrift. Anmälningsskyldigheten omfattar olyckor, allvarliga tillbud och driftstörningar som har inträffat på egna anläggningar.

Övriga innehavare av starkströmsanläggningar, till exempel industriföretag, offentliga inrättningar och andra aktörer, omfattas således inte av anmälningsskyldigheten enligt dessa föreskrifter.

Till 3 §

Ett olycksfall innefattar förutom personskador på en eller flera personer även när sjukvården på något sätt blivit inkopplad.

Ett tillbud bedöms som allvarligt när det som inträffade utan tvekan hade lett till allvarliga personskador eller dödsfall om en person hade blivit utsatt för det. Bränder som orsakas av fel i starkströmsanläggningar anses som allvarliga tillbud om branden hade kunnat skada personer utanför anläggningens inhägnad eller kapsling.

Till 4 §

Att anmälan ska inkomma snarast innebär att den bör vara Elsäkerhetsverket tillhanda senast 48 timmar efter det att olyckan, tillbudet eller driftstörningen

inträffade. Anledningen till att anmälan ska göras snarast är att Elsäkerhetsverket ska kunna inleda tillsyn i ett tidigt skede.

Anmälaren behöver inte avvakta myndighetens återkoppling utan bör vidta nödvändiga åtgärder direkt.

Till 5 och 6 §§

Uppgifternas syfte är att ge Elsäkerhetsverket underlag för att kunna göra en snabb bedömning om tillsyn behöver inledas.