

Horst Blüchert  
GD-Stab  
08-508 905 51

**REMISSVAR**

2010-07-02

Dnr 10EV1616

Er ref/Dnr 00-2009-102170

Energimarknadsinspektionen  
Box 144  
631 03 Eskilstuna

**REMISS AV ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS FÖRSLAG TILL  
FÖRESKRIFTER OM NÄTKONCESSIONSHAVARES INTÄKTSRAM**

Elsäkerhetsverket har fått möjlighet att lämna synpunkter på Energimarknadsinspektionens förslag till föreskrifter om nätkoncessionshavarens förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek.

I 5 § i 5 kap. i föreskriftsförslaget anges att nätkoncessionshavare även ska ange förläggingsmiljö för nätstationer och jordkablar med en spänning upp till 24 kV. Ska nätstationer och jordkablar för 24 kV undantas eller ska det stå ” upp till och med 24 kV”?

Av definitionerna i 1 § 2 kap. i förslaget framgår att med spänning avser konstruktionsspänning. Verket föreslår att begreppet nominell spänning, som normalt används i dessa sammanhang, ersätter begreppet konstruktionsspänning.

Verket ifrågasätter varför gränsen dras vid en konstruktionsspänning av 24 kV. Om syftet är att skilja mellan lokalnät och regionnät så finns det redan idag kabelnät upp till och med 36 kV. Verkets uppfattning är att man kommer att bygga flera nät med denna spänning vilket innebär att dessa anläggningsdelar inte får värderas högre.

Det framgår inte av konsekvensbeskrivningen varför man välja högst 24 kV som gräns för nätstationer och kablar och över 24 kV för luftledning.

I övrigt har Elsäkerhetsverket inga synpunkter.



Horst Blüchert  
Teknisk direktör