

# Elsäkerhetsverkets författningssamling

ISSN 1103-405X

Utgivare: Carina Larsson

---

**ELSÄK-FS**

**2011:4**

Utkom från trycket  
den 23 december 2011

## **Elsäkerhetsverkets föreskrifter om anmälan av ibruktage av en kontaktledning;**

beslutade den 16 december 2011.

Elsäkerhetsverket meddelar med stöd av 16 § starkströmsförordningen (2009:22) följande föreskrifter.

### **Allmänna bestämmelser**

1§ Dessa föreskrifter gäller vid anmälan av en ny eller utvidgad kontaktledning för järnvägsdrift.

Dessa föreskrifter gäller även vid anmälan av en ny eller utvidgad kontaktledning med en längd överstigande 300 meter för spårvägs-, tunnelbane- eller trådbussdrift.

2§ I dessa föreskrifter avses med

*Kontaktledning*: en ledare ovan mark fastsatt på stolpar eller andra stöd till exempel friledning, återledning, förbiledning, matarledning eller hjälpkraftledning eller strömskena avsedd för järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane- eller trådbussdrift.

3§ Anmälan ska göras av innehavaren.

4§ Anmälan ska ha kommit in till myndigheten 30 dagar innan kontaktledningen ska tas i bruk.

En kontaktledning anses tagen i bruk när den är spänningssatt med sådan spänning, strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig för person eller egendom. Kontaktledningen anses tagen i bruk även när den är tillfälligt spänningssatt till exempel för provdrift.

5§ En anmälan ska göras i form av ett elektroniskt dokument som finns på Elsäkerhetsverkets webbplats.

6§ Anmälan ska innehålla följande.

1. Innehavarens kontaktuppgifter.
2. Var kontaktledningen är placerad.
3. En kortfattad teknisk beskrivning av kontaktledningsanläggningens utförande.

**ELSÄK-FS  
2011:4**

7§ Elsäkerhetsverket får medge undantag från dessa föreskrifter.

---

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2012.

ELISABET FALEMO

Anders Petersson