

## Elsäkerhetsverkets författningssamling

ISSN 1103-405X

Utgivare: Gunnel Färm

### **Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter om utförande och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar (ELSÄK-FS 1999:5);**

**ELSÄK-FS  
2006:3**

Utkom från trycket  
den 1 mars 2006

beslutade den 2 februari 2006.

Med stöd av 1 kap. 2 § förordningen (1957:601) om elektriska starkströmsanläggningar föreskriver Elsäkerhetsverket att bestämmelsen 1.1 i verkets föreskrifter om utförande och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar (ELSÄK-FS 1999:5) skall ha följande lydelse.

### **Allmänna bestämmelser Del 1 Tillämpningsområde 1.1 Giltighet**

I fråga om starkströmsanläggnings utförande och skötsel skall, utöver vad som följer av ellagen (1997:857), förordningen (1957:601) om elektriska starkströmsanläggningar (starkströmsförordningen) gälla vad nedan i dessa föreskrifter sägs.

Elektrisk materiel skall jämte vad som följer av förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel väljas och installeras på sådant sätt att den uppfyller de säkerhetskrav som anges i dessa föreskrifter.

Föreskrifterna gäller också fast anläggning och anläggning i fordon för elektrisk järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane- och trådbussdrift.

## **ELSÄK-FS 2006:3**

För andra fordon än sådana som sägs i tredje stycket gäller föreskrifterna endast för elektrisk utrustning som finns i fordonen och som är avsedd att direkt anslutas till nätanslutet ledningssystem för högre spänning än 50 V. Elektrisk utrustning på fordon som används i utrymmen med explosiv miljö skall uppfylla de särskilda föreskrifter som gäller för elektrisk anläggning i dylikt rum, se 850.

Föreskrifterna gäller inte i fråga om starkströmsanläggning på luftfartyg. För fartyg gäller föreskrifterna endast för elektrisk installation i fritidsbåtar som är avsedda att direkt matas med högre spänning än 50 V från landbaserat matningssystem, se 709.

I fråga om hur elektriska starkströmsanläggningar skall vara utförda samt om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet gäller bestämmelserna i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2004:1)<sup>1</sup> om hur elektriska starkströmsanläggningar skall vara utförda respektive verkets föreskrifter om elsäkerhet vid arbete vid yrkesmässig verksamhet (ELSÄK-FS 2006:1) i stället för föreskrifterna i denna författning.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2006.

GUNNEL FÄRM

Horst Blüchert

<sup>1</sup> Senast ändrad ELSÄK-FS 2006:2



