



## Föreskrifter om ändring av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2011:4) om anmälan av ibruktagande av en kontaktledning

beslutade den 18 februari 2021.

Elsäkerhetsverket föreskriver med stöd av 33 § elsäkerhetsförordningen (2017:218)<sup>1</sup> att 1 och 2 §§ Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2011:4) om anmälan av ibruktagande av en kontaktledning ska ha följande lydelse.

**1 §** Bestämmelser om skyldigheten att anmäla ibruktagande av kontaktledning för drift av järnväg, spårväg, tunnelbana eller elväg finns i 4 § elsäkerhetsförordningen (2017:218).

Anmälan enligt 4 § elsäkerhetsförordningen (2017:218) krävs inte för vid ibruktagande av ny eller utvidgad kontaktledning för drift av spårväg, tunnelbana eller elväg om längden understiger 300 meter.

**2 §** I dessa föreskrifter avses med

<i>Kontaktledning</i>	en ledare ovan mark fastsatt på stolpar eller andra stöd (t.ex. friledning, återledning, förbiledning, matarledning eller hjälpkraftledning eller strömskena) avsedd för drift av järnväg, spårväg, tunnelbana eller elväg, alternativt en ledare i markförlagd strömskena för drift av elväg.
-----------------------	--

<sup>1</sup> Senast ändrad genom 2018:2097.

---

**Ikraftträdande**

Dessa föreskrifter träder i kraft den 31 mars 2021.

ANDERS PERSSON

Adam Hedbom