

Fredrik Sjödin
Avdelningen för elanläggningar

Konsekvensutredning
2011-10-24

Dnr 11EV3581

Fredrik.Sjodin@Elsakerhetsverket.se

Konsekvensutredning avseende Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om anmälan av ibruktagande av kontaktledning

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

Elsäkerhetsverket är enligt ellagen (1997:857) samt starkströmsförordningen (2009:22) tillsynsmyndighet för elektriska anläggningar. Av 16 § starkströmsförordningen framgår verkets bemyndigande att meddela föreskrifter.

Enligt 7 § i starkströmsförordningen ska en innehavare av en kontaktledning anmäla till verket att en kontaktledning ska tas i bruk. En kontaktledning anses tagen i bruk när den är spänningssatt med sådan spänning, strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig för person eller egendom. Kontaktledningen anses tagen i bruk även när den är tillfälligt spänningssatt till exempel för provdrift.

Skälet till bestämmelsen är att ge verket möjlighet att bedöma om kontaktledningen uppfyller de elsäkerhetskrav som finns, det vill säga att ledningen är utförd på ett sådant sätt att det inte finns risk för person- eller sakskada. Anmälan ger således möjlighet för verket att överväga om tillsyn ska inledas.

Den nya starkströmsförordningen varit i kraft sedan 2009. På grund av annat föreskriftsarbete har verket inte förrän nu tagit fram ett förslag till verkställighetsföreskrifter. Det innebär att verket inte tidigare reglerat hur anmälan ska göras eller vilka uppgifter som ska lämnas till verket. Det innebär i nuläget att anmälan kan göras via telefon utan att verket kan ställa krav på vilka uppgifter som ska lämnas till verket, något som gör det svårt för verket att ha överblick över vilka kontaktledningar som rent faktiskt anmäls och om de uppfyller elsäkerhetskraven.

Avsikten med föreskrifterna är att reglera hur anmälan ska göras samt vilka uppgifter som ska lämnas i samband med anmälan.

2. Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd

Elsäkerhetsverket har i uppdrag att säkerställa att kontaktledningar uppfyller de säkerhetskrav som ställs när det gäller risken för tredjemansskada. Även om verket inte skulle föreskriva om hur anmälan ska göras samt vilka uppgifter som ska lämnas i samband med anmälan kvarstår anmälningsskyldigheten genom att den regleras i starkströmsförordningen. Om verket inte i föreskriftsform reglerar avgränsningen i fråga om anmälningsskyldighet (bara kontaktledningar vars längd överstiger 100 meter är anmälningspliktiga enligt förslaget) innebär det att alla nya eller förändrade kontaktledningar oavsett längd är anmälningspliktiga, något som leder till ökad administration hos aktörerna.

3. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen

Det är idag Trafikverket som är innehavare av kontaktledningar för järnvägsdrift. För tunnelbanedrift är Stockholms Lokaltrafik innehavare. För kontaktledningar som rör spårvägsdrift är respektive kommun (Göteborg, Stockholm samt Norrköping) ansvarig. Kommunerna kan välja att driva sådan verksamhet i bolagsform. Trådbussdrift finns endast i Landskrona kommun.

Det är således ett litet antal aktörer som omfattas av anmälningsplikt.

4. Uppgifter om kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen

Kravet på anmälan har funnits sedan 1950-talet så verket bedömer att kravet inte bör öka aktörernas kostnader i någon större utsträckning. Som verket har beskrivit under 2 skulle kostnaderna kunna öka om verket avstår från att reglera omfattningen av anmälningsplikten.

Tidsåtgången för anmälan beräknas till 10 minuter. $\Leftrightarrow$ 0.17 timmar

Lönekostnad för personal beräknas till 24 000 kr/mån $\Rightarrow$ 150 kr/tim

Antal anmälningar: ca 50 st.(gäller 2010)

Population: Kommuner (kommunala företag), och myndigheter, totalt 5 aktörer.

Total administrativ kostnad: $0.17 \cdot 150 \cdot 50 = 1275$ kronor/år

Utan reglering bedöms antalet anmälningar öka till ca 500 anmälningar. Dessutom bedömer verket att tidsåtgången för en anmälan ökar till det dubbla.

Tidsåtgången för anmälan blir istället 20 minuter. $\Leftrightarrow$ 0.33 timmar

Lönekostnad för handläggare: 24000 kr/mån $\Rightarrow$ 150 kr/tim

Antal anmälningar: ca 500 st.

Population: Kommuner (kommunala företag), landsting och myndigheter, totalt 5 aktörer.

Administrativ kostnad: $0.33 \cdot 150 \cdot 500 = 24\,750$ kronor/år

5. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Kravet på anmälan är uteslutande nationellt.

6. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser

Anmälningsskyldigheten finns redan idag och det verket gör nu att reglera sättet att anmäla på, omfattningen av anmälan samt vilka uppgifter som ska anmälas. Verket tar också fram en e-tjänst för ändamålet så att anmälan underlättas. Antalet aktörer är också begränsat. Sammantaget bedömer verket att det inte är nödvändigt att ta särskilda hänsyn avseende tidpunkten för ikraftträdandet som är beräknat att bli den 1 januari eller senast den 1 februari 2012. Verket bedömer också att det inte är nödvändigt med särskilda informationsinsatser då aktörerna är så få att verket kan rikta information direkt till dem. Verket kommer utöver det att lägga information på den webbsida som innehåller e-tjänst för anmälan.

7. Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt storleken på företagen

Antalet anmälningspliktiga aktörer beräknas vara 5.

8. Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader.

Verket har beräknat kostnaderna under 4. Antalet anmälningar per år blir ca 50 stycken. Genom att tydliggöra vilka uppgifter som ska lämnas vid anmälan och bygga e-tjänsten så att aktörerna själva i så liten utsträckning som möjligt behöver bifoga uppgifter bedömer verket att tidsåtgången för varje anmälan bör stanna någonstans mellan 5 -10 minuter. De uppgifter som aktörerna ska lämna är uppgifter som de redan idag behöver dokumentera av andra skäl till exempel vid utförandet av själva kontaktledningen. Verket bedömer därför inte att informationsinsatsen ökar för aktörerna.

9. Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen

Verket ser inga andra nya kostnader för aktörerna och bedömer att föreskrifterna inte ska behöva leda till ändrad verksamhet.

10. Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka konkurrensförhållandena för företagen

Förslaget påverkar inte konkurrensförhållandena.

11. Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning

Kravet på tredjemansskydd leder till att denna typ av säkerhetslagstiftning inte kan ta hänsyn till om företagen är små. Tredje man måste försäkras ett skydd mot att inte skadas av fel på en kontaktledning.

Kontaktperson

Fredrik Sjödin, överinspektör tel.0550-851 90 alternativt

fredrik.sjodin@elsakerhetsverket.se